Brandmeldealarm Privatklinik

2017-04-29 20:25 von Bernhard Wagner

In der Privatklinik wurde Aufgrund von Dampfentwicklung in der Waschküche ein Rauchmelder ausgelöst.

Die Kameraden der FF St. Radegund rückten aus, erkundeten und setzten den Alarm in der Brandmeldeanlage zurück.