BMA Privatklinik

2018-08-10 09:26 von Bernhard Wagner

Fluginsekten lösten einen Rauchmelder der Brandschutzanlage in der Privatklinik in Diepoltsberg aus.

Die FF St. Radegund rückte aus, erkundete und setzte die Brandmeldeanlage wieder zurück.