Brandmeldealarm PVA

2020-01-31 23:00 von Bernhard Wagner

In einer Teeküche in der PVA kam es durch ein auf einer eingeschalteten Kochplatte vergessenes Plastikteil zu Rauchentwicklung. Dadurch löste der Rauchmelder der Brandmeldeanlage einen Alarm aus, der die FF St. Radegund alarmierte. Glücklicherweise kam es jedoch zu keinem Brand.
Als die Feuerwehr eintraf, war das Objekt bereits beseitigt. Die Kameradinnen und Kameraden der FF überprüften den Raum und setzten die BMA zurück.