Brandmeldealarm Privatklinik

2020-03-31 20:27 von Bernhard Wagner

Bei Reinigungsarbeiten in der Privatklinik löste Wasserdampf bei einem Rauchmelder einen Alarm der Brandmeldeanlage aus. Die FF St. Radegund rückte aus, erkundete und setzte den Täuschungsalarm in der BMA zurück.