Brandmeldealarm Privatklinik

2020-04-21 07:18 von Bernhard Wagner

Wasserdampf löste den Alarm eines Sensors der Brandmeldeanlage in der Privatklinik aus. Die FF St. Radegund rückte aus, erkundete und setzte den Alarm in der BMA zurück.