BMA Privatklinik

2022-05-31 21:51 von Bernhard Wagner

Bei der BMA der Privatklinik löste ein Rauchmelder einen Alarm aus. Die Kameradinnen und Kameraden der FF St.Radegund stellt fest, dass ein Haarspray den Alarm des Rauchmelders auslöste. Die BMA wurde wieder zurück gestellt.